

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

ANNO 2010



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIVILE

CHIARAMONTE-ROCCAZZO

CODICE IMPIANTO 19RG00G0022DE003

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DELLO SCARICO

RICETTORE DELLO SCARICO

LOCALIZZAZIONE SCARICO

*Gli Incaricati:*

*D.ssa Lucrezia Massari Tossicologa dell'Ambiente*

*Geom. Luca La Cognata*

**AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI**

**ANNO 2010**

**DATI GENERALI**

Impianto di depurazione comuanle : CHIARAMONTE-ROCCAZZO

C.DA PROVINCIA DI RAGUSA

DENOMINAZIONE DEL COMUNE: CHIARAMONTE GULFI

CODICE COMUNE: 88002

CODICE AGGLOMERATO 88002.03

TITOLARE DELL'AZIENDA : Comune di CHIARAMONTE GULFI

RESPONSABILE: Sindaco

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO SCARICO: COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI

TITOLARE DELLO SCARICO O RAGIONE SOCIALE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CHIARAMONTE GULFI

TIPOLOGIA DELLO SCARICO: PUBBLICO

BACINO IDROGRAFICO: ACATE e bacini minori fra GELA e ACATE

CODICE BACINO: R19078, LATITUDINE 4.100.430-LONGITUDINE 467.010

SISTEMA GEOGRAFICO: UTM ED50 FUSO 33

**AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI**

**ANNO 2010**

**TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE**

POPOLAZIONE : STABILE

ABITANTI EQUIVALENTI SERVITI DALL'IMPIANTO: 1000 circa

TPOLOGIA DELL'INSEDIAMENTO : CIVILE

TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO: FANGHI ATTIVI

TRATTAMENTO SECONDARIO ED AVANZATO

FANGHI PRODOTTI: ND

SMALTIMENTO FANGHI: CENTRO DI RECUEOERO O DISCARICA

CAPACITA' ORGANICA (espresso come residenti a.e.): 741

CARICO TOTALE (espresso come residenti a.e.): 8.029

PORTATA MEDIA ANNUA mc/anno: :30.833

**AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI**

**ANNO 2010**

DATI SUL CORPO IDRICO

Nome del corpo recettore: "Torrente ParaPara"

Distanza dell'Impianto al corpo idrico: ND

Coordinate geografiche :UTM ED50 FUSO 33

LATITUDINE SCARICO, 4.100.430LONGITUDINE SCARICO, 467.167

CODICE ACQUE DOLCI:R19078CA001

NOME ACQUE COSTIERE: ND

CODICE ACQUE COSTIERE: ND

**AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI**

**ANNO 2010**

DATI SULLO SCARICO

Numero di mesi in cui è effettuato lo scarico:12

Giorni per settimana dello scarico:7

Ore giornaliere dello scarico:24

Impianto ricadente in area a rischio o area sensibile: No

Numero minimo di prelievi annui: 2

IN REGOLA PER TUTTI I PARAMETRI

VOLUME DI ACQUA SCARICATA: ND

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI ANNO 2010

IMPIANTO CHIARAMONTE GULFI ROCCAZZO

RISULTATI DELLE ANALISI DELLE ACQUE REFLUE EFFETTUATE DAL 23/02/2009 AL 05/11/2009

Codice Regionale e Impianto	Comune - Nome dell'UWW TP	Data prelievo	BOD <sub>5</sub> Entrata	BOD <sub>5</sub> Uscita	BOD <sub>5</sub>	COD E	COD U	COD	SST E	SST U	SST	Scarica in	Nome	pH	Colore	Odore	Cloro attivo libero	Solfati	Cloruri	Fosforo totale	Azoto ammoniacale	Azoto nitroso	Azoto nitrico	Grassi e olii A/V	Tensioattivi MBAS	NON CONFORME MA IN REGOLA PER I PARAMETRI	NON IN REGOLA PER I PARAMETRI
			[mg/l di O <sub>2</sub> ]	[mg/l di O <sub>2</sub> ]	[% di abbattimento]	[mg/l di O <sub>2</sub> ]	[mg/l di O <sub>2</sub> ]	[% di abbattimento]	[mg/L]	[mg/L]	[% di abbattimento]															[mg/L di P]	[mg/L di NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]
	Chiaramonte Gulfi (Roccazzo)	23/02/2009		37			144			47				7,78	NON PERCETTIBILE	NON MOLESTO	0,05	14,2	173	0,86	5	0,01	3,74	0,8	1,6		
	Chiaramonte Gulfi (Roccazzo)	05/11/2009		38			80			58				7,83	Non percettibile	Non molesto	0,05	135	163	0,86	6,25	0,01	11,6	1,1	1,2		